



Versione 1.3

L'Utente produttore (di seguito denominato Utente) con la presa visione e approvazione del presente Regolamento di Esercizio si impegna a rispettare quanto di seguito riportato.

2. CONDIZIONI GENERALI

Il presente regolamento regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete BT di VEK alla tensione 230/400V, dell'impianto di produzione sopra descritto. Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di VEK mentre sono di proprietà dell'Utente tutti gli elementi a valle.

L'Utente si impegna a non manomettere manovrare gli impianti e le apparecchiature di VEK.

Si precisa che solo il gruppo di produzione indicato dall'Utente produttore nel presente regolamento può funzionare in parallelo con la rete di VEK; è vietato il collegamento a tale rete di generatori diversi da esso.

In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento l'Utente si impegna a contattare VEK per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati.

Ogni modifica dello schema d'impianto dovrà essere concordato e preventivamente autorizzata da VEK.

Qualora l'Utente non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o nella norma CEI 0-21, l'allacciamento potrà essere soggetto a sospensione sino al ripristino delle condizioni prescritte.

VEK può esercitare il diritto di verificare in ogni momento le prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento ed ha facoltà di effettuare controlli sull'impianto.

L'Utente dichiara che l'esercizio in parallelo con la rete di VEK del proprio gruppo di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del servizio sulla rete di VEK; in caso contrario, il collegamento si deve interrompere automaticamente e tempestivamente. Il generatore non deve comunque provocare disturbi che possano inibire i sistemi di telegestione dei gruppi di misura elettronici, previsto dalle delibere vigenti (Del. ARERA 292/06), eventuali sistemi di telescatto od altri telecomandi/tele segnali che utilizzino la banda di frequenza assegnata ad uso esclusivo dei Distributori, per la trasmissione dei segnali sulla rete BT (3 kHz - 95 kHz).
- In caso di mancanza di tensione sulla rete di VEK, l'impianto del Produttore non può immettere potenza, né mantenere in tensione parti della rete di VEK separate dalla rete di pubblica distribuzione.

La descrizione dell'impianto e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono conformi alla Norma CEI 0-21. Le regolazioni del sistema di protezione di interfaccia sono conformi alla Norma CEI 0-21 art. 8.6.2.1.

3. MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, VERIFICHE E DISSERVIZI

All'atto di attivazione dell'impianto e durante il periodo di vigenza del presente Regolamento di Esercizio l'Utente è tenuto a eseguire i controlli e la manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.



Versione 1.3

4. SICUREZZA E DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il personale di VEK può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica e le interruzioni accidentali di uno o più conduttori di fase non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile a VEK.

VEK inoltre ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell'Utente o da inefficienza delle sue apparecchiature.

5. DECORRENZA E DURATA DEL REGOLAMENTO

L'Utente prende atto che VEK fornirà il servizio di connessione all'impianto di produzione a decorrere dalla data comunicata dallo stesso.

Da quel momento, l'impianto di produzione deve considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di VEK, che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

Data ____/____/____

L'Utente PRODUTTORE (timbro e firma) _____